28.09.2021 № 69220041000100892836

Согласование проведения КНМ 23.10.2021
11.05.2022-24.05.2022

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «24» мая 2022 г., 16 час. 30 мин. № 02/111
(дата и время составления акта)

г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области Федорина Олега Олеговича № 02/111 от 05.05.2022. Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 69220041000100892836 от 28.09.2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Черемухиным Дмитрием Дмитриевичем – специалистом-экспертом отдела санитарного надзора, руководитель группы;
2) Поповой Полиной Андреевной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;
3) Алексиной Любовью Леонидовной - ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;
4) Корочкиной Лилией Юрьевной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;
5) Соколовой Юлией Дмитриевной – специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;
6) Путриной Натальей Викторовной - специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;
7) Смирновым Дмитрием Евгеньевичем - старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора;
8) Захаровой Надеждой Александровной- старшим специалистом 1 разряда отдела

санитарного надзора.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Горячева Наталья Николаевна - заведующая отделением гигиены питания;
2) Спивак Ольга Николаевна - врач по гигиене детей и подростков,
3) Катунькина Елена Вадимовна- врач по гигиене питания,
4) Белова Галина Владимировна - помощника врача по гигиене питания,
5) Зернова Елена Петровна- помощник врача по общей гигиене,
6) Кляузова Ирина Юрьевна – врач по коммунальной гигиене,
7) Маркелова Александра Владимировна – врач по общей гигиене,
8) Жукова Ирина Вячеславовна – врач по общей гигиене,
9) Васильева Дарья Викторовна - химик – эксперт,
10) Дегтярева Екатерина Владимировна химик – эксперт,
11) Максимова Екатерина Евгеньевна - химик – эксперт,
12) Абдулаева Разият Бейбулатовна – биолог,
13) Суменкова Галина Борисовна – врач-лаборант,
14) Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант,
15) Алферова Вячеслава Валерьевича - химик-эксперт,
16) Биберина Евгения Сергеевна – химика-эксперта,
17) Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,
18) Машина Елена Алексеевна –техник,
19) Рассказова Елена Николаевна - фельдшер-лаборант,
20) Кутилин Павел Сергеевич - эксперт-физик,
21) Иванов Александр Николаевич – химик-эксперт,
22) Казенко Ольга Викторовна – биолог,
23) Крупачева Ирина Юрьевна – химик-эксперт,
24) Крылова Мария Степановна – химик-эксперт,
25) Щелина Ирина Александрова – химик-эксперт,
26) Борисова Ольга Евгеньевна – химик-эксперт,
27) Антонова Мария Михайловна - фельдшер-лаборант,
28) Крылова Марина Владимировна - врач-лаборант.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.710006 от 30.04.2015 выдано Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015),

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: подпунктов «а», «б», «в» пункта 12 Положения о Федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. №1100.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 170033, Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 (МБДОУ детский сад № 2); ИНН 6903035284, 170033, Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «11» мая 2022 г., 09 час. 00 мин.
по «24» мая 2022 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: —
с «___»_____ _____ г., _____ час. _____ мин.
по «___»_____ _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
—

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) испытание;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с «12» мая 2022 г., 11 час. 00 мин.
по «17» мая 2022 г., 18 час. 00 мин.
по месту: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено: протоколы испытаний и экспертные заключения № 41676-41680 от 12.05.2022, № 42423 от 17.05.2022, № 42423Н от 17.05.2022, № 42424 от 17.05.2022, № 42424Н от 17.05.2022, № 42425 от 17.05.2022, № 42425Н от 17.05.2022, № 42427 от 23.05.2022, № 42428 от 23.05.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов;
в следующие сроки:
с «13» мая 2022 г., 09 час. 00 мин.
по «16» мая 2022 г., 18 час. 00 мин.
по месту: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 4.

по результатам которого составлено: -

3) отбор проб (образцов);
в следующие сроки:
с «16» мая 2022 г., 11 час. 55 мин.
по «16» мая 2022 г., 12 час. 30 мин.
по месту: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 4.

по результатам которого составлено: протокол отбора проб (образцов) от 16.05.2022
4) осмотр;
в следующие сроки:
с «16» мая 2022 г., 16 час. 20 мин.
по «16» мая 2022 г., 17 час. 20 мин.
по месту: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 4.

по результатам которого составлено: протокол осмотра от 16.05.2022.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: учредительные документы организации; приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя юридического лица; должностные инструкция заведующей МБДОУ детский сад № 2; списочный состав работников учреждения; личные медицинские книжки сотрудников; распорядок дня; сопроводительные документы на поступающие в учреждение пищевые продукты; утвержденное меню; технологические карты; сборник рецептур; акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2021-2022 гг.; информация об осуществлении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; журнал контроля температур; паспорт вакцинации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Юридический и фактический адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д.4. ИНН/КПП 6903035284 / 695001001, ОГРН: 1026900580255

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 утвержден приказом начальника управления образования администрации г. Твери № 187 от 17.02.2020 г. Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад №2. Учредителем Учреждения

является управление образования администрации г. Твери.

Территория детского сада имеет полное ограждение металлическим забором, на территорию оборудованы 2 въезды через ворота и закрывающиеся калитки. Наружное электрическое освещение территории выполнено фонарями, установленными по периметру здания. На территории размещается 2-х этажное кирпичное здание детского сада, построенного по проекту в 1978 году из расчета на 280 детей. По списку дошкольную организацию посещает 290 детей в возрасте с 2-х до 7-ми лет, организовано и работает 11 групп. В наборе помещений детского сада имеется:

- на первом этаже: 4 групповые, пищеблок, медицинский блок, кабинет завхоза, раздевалка для работников пищеблока, спортивный зал, музыкальный зал, прачечная, кладовые, подсобное помещение, туалет для персонала.
- на втором этаже здания размещены: 7 групповых, кабинет методиста, кабинет заведующего.

На помещения детского сада имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000057.02.18 от 05.02.2018 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Отделка помещений выполнена материалами, позволяющими проводить уборку с применением моющих и дезинфекционных средств: стены в помещениях окрашены краской от пола до потолка, полы - линолеум, потолки в помещениях покрашены краской.

Стены в спальном помещении группы № 9 имеют дефекты отделки, в помещениях групп № 11 и № 12 на потолке имеются трещины и видны следы протечек, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек размещены в помещениях групповых, на каждом этаже здания имеются отдельные туалеты для персонала. Туалеты обеспечены мылом, туалетной бумагой, педальными ведрами. В сан.узлах групповых старшей и подготовительных групп не оборудованы отдельные кабины, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада подключено к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и энергоснабжения. Дополнительно автономные источники горячего водоснабжения установлены на пищеблоке, с разводкой по сети. Раковины обеспечены подводкой горячей и холодной воды со смесителями.

Освещение в помещениях для занятий с детьми естественное и искусственное. Естественное освещение одностороннее боковое через окна. Направленность светового потока от окна на рабочую поверхность предусмотрена левосторонняя. Световые проемы в помещениях для занятий оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа тканевых раздвижных штор. Источники искусственного освещения в группах №№ 3, 5, 7, 8 имеют разный спектр излучения, что не соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. В группах №№ 5 и 8 источники искусственного освещения находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Вентиляция в помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением, в туалетах оборудована автономная система вытяжной вентиляции. Помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима. Режим проветривания осуществляется через окна. Ограждающие устройства отопительных приборов (батарей), выполнены в виде панелей из древесно-стружечных материалов, в группах №№ 5, 6, 7, 9 ограждения отопительных приборов отсутствуют, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Все кровати в помещениях детского сада имеют твердое ложе, что соответствует п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником), что соответствует п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20. Постельное белье для детей промаркированы. Смена постельного белья и полотенец осуществляется по установленному графику 1 раз в 7 дней.

Помещения постоянного пребывания детей оборудованы настенными бактерицидными экранированными облучателями для дезинфекции воздушной среды. Имеются 3 передвижные

установки по обеззараживанию воздуха, что соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, контроль отработанных часов ведется воспитателями.

Музыкальный зал используется для проведения праздников и утренников с детьми во время основного образовательного процесса. Музыкальный зал оборудован детскими стульями, стульями для взрослых, фортепиано, мультимедийной установкой с передвижным экраном, шкафами для хранения документации и пособий, зеркальной стеной.

В дошкольной организации имеется медицинский кабинет, на помещения представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГБУЗ «ГКБ №6».

Питание детей организовано на базе помещений собственного пищеблока, 5-разовое в режиме пребывания детей в дошкольной организации. Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем. Питьевой режим для детей организован в помещениях групповых, используется кипяченая вода из пищеблока.

В пищеблоке не вся посуда изготовлена из нержавеющей стали – часть посуды изготовлена из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648.20.

Уборку помещений проводит персонал дошкольной организации. Уборочный инвентарь выделен маркировкой, определено место его хранения, в отдельном шкафу.

Представлена Программа производственного контроля, при этом лабораторно - производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не проводился – несоответствие п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

Проведена проверка 48 личных медицинских книжек (далее – ЛМК) сотрудников МБДОУ детский сад № 2 на предмет подлинности, прохождения гигиенической подготовки и аттестации и наличия информации о своевременном медицинском осмотре. При проверке информации о своевременном медицинском осмотре и прохождения гигиенической подготовки и аттестации, отметок о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок" были выявлены нарушения п. 1.5 СП 2.4.3648-20, а именно:

- Сомсикова Оксана Юрьевна, 1988 г.р., повар (ЛМК 399996476) - отсутствуют сведения о прививках против гепатита В;
- Эфендиева Хазангюль Амруллах Кызы, 1977 г.р., пом. воспитателя (ЛМК 45821987) - отсутствуют сведения о прививках против гепатита В;
- Байкова Екатерина Александровна, 1987 г.р., гл. бухгалтер (ЛМК 15435235) отсутствуют сведения о прививках против гепатита В;
- Жукова Наталья Игоревна, бухгалтер (ЛМК 19295779) – сведения о прививках против дифтерии и гепатита В представлены в виде направления на бумажном носителе с нечитаемыми штампами и печатями, что не позволяет убедиться в их подлинности;
- Калямина Анжела Борисовна, 1968 г.р., сторож (ЛМК 34265556) - отсутствуют сведения о прививке против дифтерии 1 раз в 10 лет (срок действия прививки закончился 01.08.2021), что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

В ходе проверки проведен отбор и исследование:

- вода питьевая холодная на микробиологические показатели в моечном отделении пищеблока (протокол испытаний и экспертное заключение № 42423 от 17.05.2022, № 4243Н от 17.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области») соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- вода питьевая холодная на микробиологические показатели в горячем цехе пищеблока (после фильтра) (протокол испытаний и экспертное заключение № 42424 от 17.05.2022, № 42424Н от 15.03.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области») соответствует

требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- вода горячая на микробиологические показатели в моечном отделении пищеблока (протокол испытаний и экспертное заключение № 42425 от 15.03.2022, № 42425Н от 17.05.2022, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области») соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- параметры микроклимата, освещенность от искусственного освещения (протокол испытаний и экспертное заключение № 41676-41680 от 12.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»):

• параметры микроклимата соответствует требованиям главы V табл. 5.34, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.7.1 СП 2.4.3648-20;

• освещенность от искусственного освещения соответствует требования главы V табл. 5.54, СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8.1. СП 2.4.3648-20.

- греча отварная на микробиологические показатели (протокол испытаний и экспертное заключение № 42427 от 23.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области») - соответствует ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

- компот из сухофруктов (протокол испытаний и экспертное заключение № 42428 от 23.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области») - соответствует ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В ходе проведения выездной проверки, согласно представленной информации (вх. № 69-6748-2022 от 24.05.2022) были устранены следующие нарушения:

- Источники искусственного освещения в группах приведены в соответствие с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 (имеют одинаковый спектр излучения)

- В группах №№ 5 и 8 источники искусственного освещения заменены и находятся в исправном состоянии в соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

В ходе обследования выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Лабораторно - производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не проводится, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

2. Стены в спальном помещении группы № 9 имеют дефекты отделки, в помещениях групп № 11 и № 12 на потолке имеются трещины и видны следы протечек, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

3. В сан.узлах групповых старшей и подготовительных групп не оборудованы отдельные кабины, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

4. Ограждающие устройства отопительных приборов (батарей), выполнены в виде панелей из древесно-стружечных материалов, в группах №№ 5, 6, 7, 9 ограждения отопительных приборов отсутствуют, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

5. В пищеблоке не вся посуда изготовлена из нержавеющей стали – часть посуды изготовлена из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648.20.

6. При проверке информации о своевременном медицинском осмотре и прохождения гигиенической подготовки и аттестации, отметок о профилактических прививках в соответствии

с Национальным календарем профилактических прививок и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок" были выявлены нарушения п. 1.5 СП 2.4.3648-20, а именно:

- Сомсикова Оксана Юрьевна, 1988 г.р., повар (ЛМК 399996476) - отсутствуют сведения о прививках против гепатита В;

- Эфендиева Хазангюль Амруллах Кызы, 1977 г.р., пом. воспитателя (ЛМК 45821987) - отсутствуют сведения о прививках против гепатита В;

- Байкова Екатерина Александровна, 1987 г.р., гл. бухгалтер (ЛМК 15435235) отсутствуют сведения о прививках против гепатита В;

- Жукова Наталья Игоревна, бухгалтер (ЛМК 19295779) – сведения о прививках против дифтерии и гепатита В представлены в виде направления на бумажном носителе с нечитаемыми штампами и печатями, что не позволяет убедиться в их подлинности;

- Калямина Анжела Борисовна, 1968 г.р., сторож (ЛМК 34265556) - отсутствуют сведения о прививке против дифтерии 1 раз в 10 лет (срок действия прививки закончился 01.08.2021), что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол отбора проб (образцов) от 16.05.2022, 2) протокол осмотра от 16.05.2022, 3) Проверочный лист (Приложение № 13 к приказу Роспотребнадзора от 16.05.2022 № 18) от 16.05.2022, 4) Проверочный лист (Приложение № 24 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18) от 16.05.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Черемухин Д.Д.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Черемухин Дмитрий Дмитриевич, специалист-эксперт отдела санитарного надзора,
тел. 8 (4822) 34-71-87, доб. 119
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)